

ARB-Vegleiðing

V-A001-2

Útgongdsumstøður í sambandi við føst arbeiðspláss

2003/01

Arbeiðseftirlitið

Hvat er ein ARB-Vegleiðing?

ARB-vegleiðingar vegleiða um hvussu reglurnar í arbeiðsumhvørvislógini skulu skiljast/tulkast. ARB-vegleiðingar verða brúktar til at:

- greina út orð og setningar í reglunum (lóg og kunngerðir),
- greiða frá hvussu krøvini í reglunum kunna lúkast í royndum,
- greiða frá vitan um tulkningar av reglunum í samband við dómur,
- greiða frá hvussu arbeiðsumhvørvislógin er samansett og hvørji øki hon umfatar.

Er ein ARB-vegleiðing bindandi?

ARB-vegleiðingar eru ikki bindandi fyri virkir, trygdarskipan e.o., men vegleiðingarnar eru skrivaðar út frá reglum (lóg og kunngerðum), sum eru bindandi.

Arbeiðseftirlitið setir ikki onnur krøv, um t.d. eitt virki hevur gjørt sum tilskila í eini vegleiðing.

Virkini kunna loysa uppgávnar á annan hátt, men Arbeiðseftirlitið vil tå meta um, um hesin háttur er líka so tryggur og í trá við reglurnar.

Arbeiðseftirlitið
Boks 1134
FO-110 Tórshavn
Tlf.: + 298 317811
Fax.: + 298 314489
T-post.: arb@arb.fo
Heimasíða: www.arb.fo

Útgongdsumstöður í sambandi við fóst arbeiðspláss.

Henda vegleiðing greiður frá krøvum til útgongdsumstöður í samband við fóst arbeiðspláss.

Arbeidsumhvørvislógávan fastsetur, at arbeiðshøli og fólkahøli skulu hava trappur og útgongdir, sum tryggja, at starvsfólkið við eldsbruna og øðrum vandaumstöðum, sjálvi kunnu bjarga sær burtur frá vandaøkinum.

Meginregla.

Vanliga skulu vera minst 2 útgongdsmøguleikar. Eldsbruni ella roykur við eina av útgongdunum, skal ikki forða fyri nýtslu av hinari útgongdini. Tann eini útgongdsmøguleikin kann vera ein neyðútgongd. Ein neyðútgongd (neyðhurð) er ein útgongd, sum ikki verður nýtt dagliga, men sum kann nýtast í eini neyðstöðu, til dømis við eldsbruna.

Ein trappa kann tó vera einasti útgongdsmøguleiki fyri minni virkir (hægst 150 m²) innan fyri skrivstovu ella lættari vinnu, um so er at trappan lýkur tey serligu krøv, ið bygningsreglugerðin setur.

Útgongsvegir skulu leiða út til lendi, ella til aðra brunaeind, har útgongd er til lendi.

Útgongsvegur gjøgnum fremmant leigumál krevur loyvi frá Arbeidseftirlitinum.

Tað skal skilliga síggjast á innrættanini av bygninginum ella við skeltum, hvar útgongdirnar eru.

Útgongsvegir skulu verða ivaleysa ljósir, antin við dagsljósi ella við el-ljósi.

Útgongsvegir – eisini neyðútgongdir – eigur ein ótarnaður og vandaleysur at kunna fara ígjøgnum/framvið í teirra fullu breidd. Fríhæddin undir einum røri og líknandi má á ongun stað vera lægri enn 1,9 m. Omanfyri trinforkantarnar á trappum skulu verða minst 2 m fríhædd í gangilinju.

Neyðhurðar og eykatrappur mugu ikki forðast (blokerast) av innbúgv, vørum, burturkasti ella líknandi.

Bygningsreglugerðin setur ávís krøv til útgongsvegir, m.a. um at hesir eiga at vera brunatøkniliga úr hondum greiddir.

Hurðar

Hurðar í útgongsvegum skulu vera ólæstar í arbeiðstíðini ella kunna latast upp innanífrá uttan nýtslu av lykli. Á neyðhurðum kann handtakið (vriðeren) verða hult av einum plastkupli, sum kann sláast av (glas er ikki loyvt).

Dragihurðar ella lyftihurðar roknast ikki sum útgongsmøguleikar. Sjálvvirkandi hurðar verða tó loyvdar íroknaðar, um so er at tær lúka nøkur krøv, ið tryggja, at hurðarnar undir øllum umstöðum kunnu virka sum rýmingarvegir. Millum annað skulu hurðarnar vera innrættaðar soleiðis, at tær av sær sjálvum latast upp og verða verandi opnar, er feilur, streymslit ella líknandi.

Hurðar frá hølum, har eitt størri tal av fólki er, eiga at latast upp úteftir. Í matarhølum, har fleiri enn 10 fólk eta samstundis, skal minst 1 hurð latast upp úteftir.

Frá ávísnum ketilhølum og frá hølum, har arbeitt verður við heilsuvandamiklum, eldfimum ella sprengifimum evnum ella arbeiðsháttum, verður vanliga kravt, at minst ein útgongd er ein úteftirvend hurð, sum beinleiðis ella eftir eini trappu leiðir til lendi.

Hurðar til trappuhøli skulu vera sjálvafturlatandi og virka til nóg góða trygd móti útbreiðslu av eldi og royki.

Trappur.

Trappur skulu sum hövuðsregla vera í trappuhølum við hurð (útgongd) beinleiðis ella gjøgnum vindfang (dur) til lendi, ella til aðra bruna eind.

Trappur kunnu möguliga vera uttandura á bygninginum. Uttandura trappur skulu verða gjørdar úr beton, jarni ella øðrum tilfari, ið ikki brennur.

Tað eigur ongastaðni at vera meira enn 25 m til ta nærmastu trappuna og meira enn 50 m til ta næstu.

Hövuðstrappur skulu vanliga vera minst 1 m breiðar, eykatrappur minst 70 cm breiðar.

Vindeggu og svalar (altanur).

Vindeggu við ávisari stødd ella svalar kunnu nýtast sum neyðútgongd, um so er, at hæddin í mesta lagi er 2 m yvir lendi. Undirkarmur á vindeyga má hægst vera 1,2 m yvir gólvi.

Vindeygað skal kunna latast upp ótarnað, og skal kunna fastlæsast opið. Tað skal altíð vera ótarnað atgongd til vindeygað ella svalan, og tað skal vera gjørligt, at sleppa frá vindeyga ella av svala til lendi, uttan at vandi stendst av hesum.

ARBEIÐSEFTIRLITIÐ, 8. januar 2003.

Karl Joensen, stjóri (sign.)