



Tórshavn, 15. mars 2011

Tey 9 boðini – vugleiðing og dömi um vanliga byggimálsviðgerð

LTM: Listin er ikki ein troyting av (KBB-99) kunngerðina um brunaverju og viðger tí ikki brunatrygd út í æsir ella niður í allar smálutir.

1 Nýtsluendamál og mest loyvda fólkatal

- Hvørja grein í KBB-99 kemur bygningurin undir, og hvussu nögv fólk er hann ætlaður til?
- Er talan um bygning til bústað, óhjálpin ella til eldhættisligt virksemi ella annað?
- Hvæt sigur kommunala byggisamtyktin um húsavídd og nýtslu? (Sethúsaðki, vinnuðki o.s.fr.)
- O.s.fr.

2 Fráleikakrøv og staðseting á grundøki

- Eru fráleikar til aðra bygging, grannamark, miðu á górum og vegum nøktandi?
- Hvussu høgur er bygningurin frá lendi til bjargingarop – vindeygu, altan, hurð?
- Hvørjum er bygningurin klæddur við?
- O.s.fr.

3 Brunasundurskiljing, eldverjuveggir og brunadeildarveggir o.t.

- Er bygningurin sundurskilaðu í brunadeildir og/ella brunaeindir og/ella roykøkir?
- Eru rýmingartrappur, trygdartrappur, lyftir, slokur v.m. í egnari brunadeild?
- Er lagt upp fyrir brunaverju í hornagripum (vinkulsmitta), høg/lá smittu millum brunadeildir í ymiskum hæddum?
- Eru rýmingargongdir gjørdar sum brunadeild ella brunaeind?
- Eru rúm og slokur til burturkast og skarn, eldstaðir, skorsteinar, luftnýggjanarútbúnaður og aðrar skipanir v.m.?
- O.s.fr.

4 Krøv til opilsí í brunasundurskilingum, hurðum, portrum, v.m.

- Hava hurðar, portur lemmar v.m. nøktandi góðsku?
- Er krav um pumpur og (ABDL) sjálvvirkandi hurðaafturlatingarskipan?
- Hevur brandglas nøktandi góðsku?
- O.s.fr.

5 Rýmingar- og bjargingarviðurskifti

- Eru nøktandi tal av rýmingarleiðum frá upphaldsrúmum?
- Eru rýmingarhurðar, rýmingargangir og rýmingartrappur umframt útgongdir (út- og niður á lendi uttandura) nóg breiðar?
- Er fráleikin millum rýmingartrappur og útgongdir yvirhildin?
- Skulu rýmingargangir skilast sundur við royktættum hurðum við ABDL-skipan?
- Eru rýmingarleiðir greiðar?
- Lata rýmingarhurðar upp rættan veg?
- Er tal, stødd og plasering av bjargingaropum og upplating nøktandi?
- O.s.fr.



6 Konstruktiónir og yvirflatur

- Eru berandi húsalutir gjørdir úr nøktandi dimensiónum og við nøktandi brunatrekleika?
- Er krav til roykop í samband við berandi konstruktiónir?
- Eru krøv til veggja- og loftklæðingar og gólzálegging nøktandi?
- Eru klæðingar uttan nøktandi?
- O.s.fr.

7 Brunatekniskar skipanir

- Hvati fyrir tekniskar skipanir skulu vera í bygninginum?
 - Hondsløkkiútgerð,
 - roykvarnari,
 - slanguskáp,
 - útgonguljós og neyðljós,
 - ávaringarskipan,
 - (ABDL) sjálvvirkandi hurða afturlatingarskipan,
 - (ABA) sjálvvirkandi brunaávaringarskipan,
 - (AVS) sjálvvirkandi sprinklaraverja og
 - o.s.fr.
- Er krav til roykop ella (ABV) brandventilatión í samband við rýmingarleiðir?
- O.s.fr.

8 Insatsmöguleikar fyrir bjargingar- og sløkkiarbeiðið

- Tilkoyring og atgongd?
- Bjargingarøki, bjargingarmöguleikar?
- Sløkkivatn?
- Stigrør?
- Roykúluftan umvegis hurðar, vindeygu, roykop og brandventilatión?
- O.s.fr.

9 Rakstrar- og viðlíkahaldsætlan

- Hvussu skal virkin brunatekniskur útbúnaður (brunatekniskar skipanir) kannast og rökjast?
- Hvussu verða húsalutir kannaðir og røktir?
- O.s.fr.